Stacja redukcyjna Gaz System Poczesna

Parametry: Q= 3 000 m³/h(n) ; P_1=20 to 55 barg ; P_2=2,0 to 3,5 barg

Emerpol

W obu ciągach zastosowano zintegrowane urządzenie Typu **Cronos CCB-SR** (*monitor+reduktor podstawowy+tłumik hałasu wewnętrzny SR*). **Cronos** ma konfigurację liniową i wyposażony jest w elektryczny przepływowy podgrzewacz gazu zasilającego piloty Typu **RPE**.

Stacja redukcyjna Gaz System Piaseczno

Parametry: Q= 600 do 25 000 $m^3/h(n)$; P_1=30 to 55 barg ; P_2=3,0 to 4,8 barg

Emerpol

Stacja redukcyjna Gaz System Piaseczno

Parametry: Q= 600 do 25 000 m³/h(n) ; P_1=30 to 55 barg ; P_2=3,0 to 4,8 barg

Emerpol

W obu ciągach zastosowano zintegrowane urządzenie Typu **Cronos CCS-SRS** (*monitor+reduktor podstawowy+tłumik hałasu wewnętrzny SR oraz zewnętrzny - SRS*). **Cronos CCS-SRS** ma konfigurację kątową, co czyni instalację zwartą i łatwą w obsłudze oraz pozwala dodatkowo obniżyć poziom hałasu. Stacja nie jest wyposażona w kotłownię i podgrzew głównej strugi gazu - zastosowano tzw. „zimną redukcję”. Na powierzchni tłumika pracującego Cronosa widoczne jest oblodzenie.

Woda z topniejacego lodu spływa samoczynnie do kanału dzięki kątowemu wykonaniu Cronosa.

Inne przykłady stacji redukcyjnych wyposażonych w urządzenie Cronos w wersji kątowej

Emerpol